


## Merkblatt – Eigenleistung auf dem Kundengrundstück

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,

für eine ordnungsgemäße Ausführung von Eigenleistungen sind nachfolgend beschriebene Voraussetzungen zu beachten. Das Merkblatt gilt nur für Hausanschlüsse bis da 40 mm PE für unterkellerte Gebäude.

Entsprechend dem Umfang Ihrer erbrachten Eigenleistungen, tragen Sie hierfür die alleinige Verantwortung und übernehmen Gewähr und Haftung nach den gesetzlichen Vorschriften.

Ferner ist, soweit erforderlich, die Koordination mit anderen Versorgungsträgern von Ihnen durchzuführen. Die Skizze und die nachfolgenden organisatorischen Erläuterungen beschreiben Ihnen die wesentlichen Details.



### Ausführungstermin:

Sofern bei der Angebotserstellung noch kein Termin festgelegt wurde, werden wir uns direkt mit Ihnen zur Terminvereinbarung in Verbindung setzen.

**Bis zum vereinbarten Termin von Ihnen zu erbringende Leistungen:**

Ausheben des gesamten Rohrgrabens und soweit notwendig der Arbeits- und Muffen-/Kopfloch.

Am freizulegenden Rohr steht Gas an, deshalb ist die Muffengrube besonders vorsichtig auszuheben!

Absicherung des Rohrgrabens gegen nachfallendes Erdreich.

Erstellung des Wanddurchbruchs mittels Kernbohrung min. 80 mm bis max. 100 mm Durchmesser für die Gashauseinführungskombination an der mit Ihnen und unserem Mitarbeiter festgelegten Stelle.

Aus **Sicherheitsgründen** ist das Gasrohr von Ihnen oder einer von Ihnen beauftragten Person sofort nach der Verlegung mit einer 15 cm starken Schicht aus gewaschenem Sand (kein Brechsand) zu überdecken. Darauf ist nach weiteren 20 cm Auffüllung ein Trassenwarnband zu verlegen. Dieses Trassenwarnband stellen wir zur Verfügung. Die Gashauseinführungskombination wird von uns gas- und wasserdicht sowie abzugs- und verdrehfest eingebaut. Die Wiederinstandsetzung der Hausisolierung ist von Ihnen auszuführen.

**Eigenleistungen, die Sie als Kunde nicht termin- und/oder fachgerecht erbringen können, führen wir in Ihrem Namen und auf Ihre Rechnung aus.**

**Bei Rückfragen wenden sie sich bitte an:**

Thorsten Müller 0151 40623882

thorsten.mueller@stadtwerke-klingenberg.de

**Erhalt des Merkblattes bestätigt:**

Kunde: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich auf die Regularien der Tiefbau Eigenleistung hingewiesen wurde.

\_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift